

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、公表します。

【事務所】

No.	市町村	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	高槻市耐震改修促進計画に記載された道路の名称	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	高槻市	BBBOXビル	高西町19-23	倉庫	大阪高槻線	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(2011年改訂版)	$I_s/I_{so}=0.22$ 、 $q=0.13$		未定	

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、公表します。

【事務所】

No.	市町村	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	高槻市耐震改修促進計画に記載された道路の名称	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	高槻市	NTT西日本南高槻ビル	高西町5-8	事務所	大阪高槻線	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=1.07$ 、 $C_{Tu} \cdot S_D=0.67$			

耐震診断結果の公表【要安全確認計画記載建築物】

建築物の耐震改修の促進に関する法律第9条の規定に基づき、公表します。

【学校】

No.	市町村	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	高槻市耐震改修促進計画に記載された道路の名称	耐震診断の方法の名称	構造体力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	高槻市	大阪医科薬科大学第2研究館	大学町2-7	学校	府道79号	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=0.64$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.49$		未定	
2	高槻市	大阪医科薬科大学第3研究館	大学町2-7	学校	府道79号	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=0.62$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.48$		未定	
3	高槻市	大阪医科薬科大学実験動物センター	大学町2-7	学校	府道79号	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年改訂版)	$I_s/I_{so}=0.14$ 、 $C_{TU} \cdot S_D=0.47$		未定	