葬祭センター 式場棟

工场傑						空調設備					
	部屋名	最大利用人数	使用頻度	利用時間	使用機器	空調	温湿度条件		換気	換気量	
						至調	冷房	暖房	授风	単位換気量	換気回数
1階	事務室•更衣室	10	毎日	10時間	PC,/ートPC、冷蔵庫、放送設備、弱電盤、防災盤、複合機、 サーバー、電子レンジ	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	-	_	_
	会議室	6	随時	5時間	冷蔵庫	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	僧侶控室	1	随時	3時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	控室1	10	随時	10時間	テレビ	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	控室2	10	随時	10時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	業者控室	2	毎日	7時間	冷蔵庫	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	
	警備員室	2	毎日	7時間	冷蔵庫、モニター	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	霊安室	2	毎日	24時間	冷蔵庫	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	-	_	_
	納棺室	3	毎日	2時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	-	_	_
	ロッカー室	5	毎日	1時間		ı	_	_		_	_
	棺庫	5	随時	1時間		_	_	_	_	_	_
	エントランスホール・ロ ビー	_	毎日	10時間	当家表示機器	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	-	_	_
	式場(小)・祭壇	100	随時	3時間	当家表示機器、音響機器	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	
	法要室•祭壇	20	随時	3時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	空調機械室	2	随時				_	_	_	_	_
	シャワー室・脱衣室	1	随時	1時間			_	_	_	_	_
	湯沸室	1	随時	1時間	冷蔵庫、電子レンジ		_	_	_	_	_
	式場(大)・祭壇	150	随時	5時間	当家表示機器、音響機器	0	26°C 50%RH	22℃ 成行		_	_
	法要室•祭壇	25	随時	5時間	当家表示機器、音響機器	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	僧侶控室	1	随時	3時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
2階	多目的室	10		5時間	冷蔵庫	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	納棺室	3	随時	2時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	ホール・ロビー	_	毎日	10時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	控室1	10	随時	10時間	テレビ	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	控室2	10	随時	10時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_
	業者控室	2	毎日	7時間	冷蔵庫	0	26°C 50%RH	22℃ 成行		_	_
	清掃業者控室	2	毎日	7時間	冷蔵庫、電子レンジ	0	26°C 50%RH	22℃ 成行		_	_
	空調機械室	2	随時				_	_	_		_
	シャワー室・脱衣室	1	随時	1時間			_	_	_		_
	湯沸室	1	随時	1時間	冷蔵庫、電子レンジ		_	_	_		_
	その他(外部)				洗濯機2台						

小菇埔

火葬棟									.п. / ++ -			
	部屋名	最大利用人数	使用頻度	利用時間	使用機器	空調設備						
						空調	温湿度条件		換気	換気量		
							冷房	暖房	1天人(単位換気量	換気回数	
B1	ホール・自販機コーナー	_	毎日	10時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_		
	待合ロビー	120	毎日	10時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_	
	待合室2	60	毎日	10時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_	
	待合室1	1	毎日	3時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_		_	
									_			
1階	事務室	6	毎日	10時間	放送設備、弱電盤、防災盤、 個別エアコン、PC1台、ノートPC2台、複 合機1台、サーバー1台、電子レンジ	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	-		1	
	エントランスホール	_	毎日	10時間		0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_	
	炉前ホール	_	毎日	10時間	当家表示機器12台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_	
	告別室1	30		2時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_	
	告別室2	30	毎日	2時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_		_	
	告別室3	30	毎日	2時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_		_	
	収骨室1	30	毎日	3時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	_	
	収骨室2	30	毎日	3時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_		_	
	収骨室3	30	毎日	3時間	当家表示機器1台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_		_	
	操作室	5	毎日	10時間	モニター3台、テレビ1台、 中央監視盤	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	-	_	ı	
	残灰保管庫	3	毎日	1時間		_	_	_	_		_	
	残灰処理機械室	3	毎日	1時間	飛灰制御盤、残灰集塵機 飛灰集塵機	_	_	_	_	_		
	コンプレッサー室	3	毎日	1時間		_		_	-	_		
	浴室·脱衣室	1	週5回	30分		_		_	_	_		
	湯沸コーナー	1	毎日	30分	冷蔵庫2台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行	_	_	1	
	霊安室	2	毎日	24時間	冷蔵庫2台	0	26°C 50%RH	22℃ 成行		_	l	
	その他(外部)				洗濯機1台							