

芝生市民プール(室一覧表、WCやPSを除く)

各空調室温湿度条件

◇一般室 冬季温度:22℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:26℃ 夏季湿度:成行 ◇プール 冬季温度32℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:なし 夏季湿度:成行

	竣工時部屋名	現在の部屋名	最大 利用人数	使用頻度	利用時間	床暖房 利用状況	現状のエアコン設備 ※施設の運営状況と課題を参考に 最適化すること	備考
B 1 階	機械室		-	随時	随時	-	-	
	プール用空調機械室		-	随時	随時	-	-	
	電気室		-	随時	随時	-	-	
	発電機室		-	随時	随時	-	-	
	ボイラー室		-	随時	随時	-	-	
	CG室		-	随時	随時	-	-	
	消火ポンプ室		-	随時	随時	-	-	
	倉庫(1)		-	随時	随時	-	-	
1 階	玄関ホール(1)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	FCU床置き丸型5.8kW×3台 AHU-101,102	
	EVホール(1)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	AHU-102	
	下足コーナー		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	FCU2方向天カセ5.1kW×2台	
	通路(1)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	-	
	売店		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	売店更衣室		1人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	1方向天カセ2.2kW×1台	
	厨房		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	厨房用天吊り14kW×1台	
	食品庫		-	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	-	
	喫茶コーナー		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	埋込ダクト11.2kW×2台	
	空調機械室(1)		-	毎日	随時	-	-	
	清掃員室		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	受付(1)		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	更衣室(男女)		男50人 女50人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	男:2方向天カセ3.6kW×1台 女:2方向天カセ2.8kW×1台	
	事務室(1)		10人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	4方向天カセ5.6kW×2台	
	中央監視スペース		3～4人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	4方向天カセ2.8kW×2台	
	会議室(1)		5～6人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	4方向天カセ4.5kW×1台	
	スタッフルーム(1)		5～6人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	4方向天カセ8.0kW×1台	
	更衣スペース(男女)		男4人 女4人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	利用中	男:2方向天カセ5.6kW×6台 女:2方向天カセ7.1kW×5台	
	パウダールーム(男女)		男8人 女11人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	利用中	男:2方向天カセ2.2kW×1台 女:2方向天カセ2.2kW×1台	
	シャワールーム		男6人 女8人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	利用中	-	
	通路(2)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	利用中	-	
	更衣室(身障者)		各2～4人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	利用中	2方向天カセ2.2kW×3台	
	強制シャワー(1)		10人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	-	

芝生市民プール(室一覧表、WCやPSを除く)

各空調室温湿度条件

◇一般室 冬季温度:22℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:26℃ 夏季湿度:成行 ◇プール 冬季温度32℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:なし 夏季湿度:成行

	竣工時部屋名	現在の部屋名	最大利用人数	使用頻度	利用時間	床暖房利用状況	現状のエアコン設備 ※施設の運営状況と課題を参考に最適化すること	備考
1階屋内プール	プールサイド		多数	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	利用停止	AHU-B01,B02	
	強制シャワー(2)		10人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	-	
	廊下(1)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	器具庫(1)		-	随時	随時	-	-	
	採暖室(1)		-	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	-	ヒーター有
	医務室		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	スタッフルーム(2)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	役員控室(1)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	競技運営室・放送室		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
1階屋外プール	強制シャワー(3)		-	夏季	9時～18時30分	-	-	
	器具庫(2)		-	随時	随時	-	-	
	採暖室(2)		-	夏季	9時～18時30分	-	-	ヒーター有
	選手控室		数人	夏季	9時～18時30分	-	4方向天カセ9.0kW×1台	
	放送室		数人	夏季	9時～18時30分	-	4方向天カセ8.0kW×1台	
	競技運営室		数人	夏季	9時～18時30分	-	4方向天カセ8.0kW×1台	
	役員控室(2)		数人	夏季	9時～18時30分	-	4方向天カセ11.2kW×1台	
	通路(3)		数人	夏季	9時～18時30分	-	-	
	通路(4)		数人	夏季	9時～18時30分	-	-	
	倉庫(2)		-	随時	随時	-	-	
2階プール	EVホール(2)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	AHU-202	
	廊下(2)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	AHU-202	
	受付(2)		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	控室		2～3人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	更衣室(身障者)		2人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.2kW×1台	
	倉庫(4)		-	随時	随時	-	-	
	フィットネスルーム		30人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	4方向天カセ3.6kW×6台	LED改修済み
	多目的室		22人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	4方向天カセ5.6kW×4台	
	倉庫(5)		-	随時	随時	-	-	
	通路(5)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ2.8kW×1台	
	更衣室(1)		男10人 女10人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	2方向天カセ7.1kW×2台	LED改修済み
	シャワールーム		男2人 女2人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	-	
	廊下(3)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	AHU-201	

芝生市民プール(室一覧表、WCやPSを除く)

各空調室温湿度条件

◇一般室 冬季温度:22℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:26℃ 夏季湿度:成行 ◇プール 冬季温度32℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:なし 夏季湿度:成行

	竣工時部屋名	現在の部屋名	最大 利用人数	使用頻度	利用時間	床暖房 利用状況	現状のエアコン設備 ※施設の運営状況と課題を参考に 最適化すること	備考
2 階 プ ール	廊下(4)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	AHU-201	
	空調機械室(2)		-	随時	随時	-	-	
プ ール 2 階 屋 内	屋内プール閲覧席		296人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	埋込ダクト22.4kW×4台	
	廊下(5)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	兼用	
3 階 老 人 福 祉 セ ン タ ー	EVホール(3)		数人	平日 日曜・祝日	9時～21時 9時～18時30分	-	埋込ダクト11.2kW×1台	一部LED
	事務室(2)		職員4人	火曜日以外	9時～17時15分	-	4方向天カセ7.1kW×2台	
	生活健康相談室		10人	火曜日以外	9時～17時15分	-	2方向天カセ7.1kW×1台	
	趣味クラブ室		22人	火曜日以外	9時～17時15分	-	4方向天カセ8.0kW×2台	
	廊下(6)		数人	火曜日以外	9時～17時15分	-	埋込ダクト4.5kW×1台	
	機能回復訓練室		15人	火曜日以外	9時～17時15分	-	埋込ダクト4.5kW×1台	
	談話ロビー		45人	火曜日以外	9時～17時15分	-	埋込ダクト22.4kW×1台 埋込ダクト7.1kW×1台	
	湯沸室		数人	火曜日以外	9時～17時15分	-	-	
	会議室(2)		12人	火曜日以外	9時～17時15分	-	4方向天カセ11.2kW×1台	
	脱衣室(男女)	男子脱衣室→ 通路 女子脱衣室→ 倉庫		火曜日以外	9時～17時15分	利用停止	4方向天カセ14.2kW×2台	
	浴室(男女)	スタジオ100	30人	火曜日以外	9時～17時15分	利用停止	-	
	ろ過機室		-	随時	随時	-	-	
	玄関ホール廊下(7)		数人	火曜日以外	9時～17時15分	-	埋込ダクト4.5kW×1台 2方向天カセ5.6kW×5台	一部LED
	倉庫(7)		-	随時	随時	-	-	
	倉庫(8)		-	随時	随時	-	-	
	廊下(8)		数人	火曜日以外	9時～17時15分	-	2方向天カセ4.5kW×2台	
	集会室		70人	火曜日以外	9時～17時15分	利用停止	埋込ダクト22.4kW×2台	・一部LED ・床暖房について現在 使用しておらずスイッチ 等の場所も不明、体操 などを実施する部屋な ので、床暖房が使用で きるとうれしい
	教養娯楽室		25人	火曜日以外	9時～17時15分	-	4方向天カセ7.1kW×1台	
	和室(1)		20人	火曜日以外	9時～17時15分	-	埋込ダクト7.1kW×1台	
	和室(2)		20人	火曜日以外	9時～17時15分	-	埋込ダクト11.2kW×1台	
1 階 図 書 館 棟	玄関ホール(2)		数人	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	利用中	FCU埋込4.7kW×10台	
	お話し室		10	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	利用中	E4方向天カセ2.8kW×1台	
	事務室兼作業室		15	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	E4方向天カセ4.5kW×2台	
	OA室		1	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	E2方向天カセ2.2kW×1台	
	対面朗読室		2	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	E2方向天カセ2.2kW×1台	

芝生市民プール(室一覧表、WCやPSを除く)

各空調室温湿度条件

◇一般室 冬季温度:22℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:26℃ 夏季湿度:成行 ◇プール 冬季温度32℃ 冬季湿度:成行 夏季温度:なし 夏季湿度:成行

	竣工時部屋名	現在の部屋名	最大 利用人数	使用頻度	利用時間	床暖房 利用状況	現状のエアコン設備 ※施設の運営状況と課題を参考に 最適化すること	備考
1 階 図 書 館 棟	返却ポスト		-	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	-	
	読書集会室		30	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	E2方向天力セ8.0kW×1台	
	倉庫(3)		-	随時	随時	-	-	
	通路		数人	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	-	
2 階 図 書 館 棟	ホール		数人	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	E2方向天力セ2.2kW×3台	
	スタッフルーム(3)		15	火曜日以外	10時～17時30分(19時)	-	E4方向天力セ7.1kW×1台	
	倉庫(6)		-	随時	随時	-	-	
	書庫		数人	随時	随時	-	E4方向天力セ8.0kW×2台	
	空調機械室(3)		-	随時	随時	-	-	