

別紙2 高槻市役所本館ガス供給 合計燃料使用(消費)量

用 途	ガスメーター				使用機器(器具)			合計燃料使用(消費)量	備 考
	使用番号	メーター番号	サイズ	台数	仕様	燃料使用(消費)量	台数		
吸収式冷温水機用	361902002-0125	6367	M120G	1	吸収式冷温水機400RT 型式:QCW-PR400FG3	121.2Nm ³ /h	2	121.2Nm ³ /h (最大値)	吸収式冷温水機最大運用 400RT(1台)
	361902002-0130	6371	M120G	1	吸収式冷温水機210RT 型式:QCW-PR210FG3	43.0Nm ³ /h	1		
加湿用ボイラー用	361902002-0145	1435	M50G	1	小型ボイラー 型式:SQ-800ZU	43.0Nm ³ /h	1	43.0Nm ³ /h	
一般用	361902002-0140	7876	M30G	1	ガス小型湯沸器 型式:YR546	最大10.5kw	9	約7.4m ³ /h (10.5×9=94.5kw)	都市ガス13A換算 12.8kwh/m ³ 11,000kcal/m ³
					ガス給湯器(B1車両課シャワー) 型式:CQ-C1622WZD-FH	29.4kw	2	約4.6m ³ /h (29.4×2=58.8kw)	
					ガス温水ボイラー(B2F浴槽用) 型式:62,000kcal/h	62,000kcal/h	1	約5.6m ³ /h (62,000kcal/h)	

総合計燃料使用量
約181.8Nm³/h